

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 05-088-6 SVGW

Antragsteller, Hersteller: Raccorderie Metalliche S.p.A., IT-46010 Campitello di Marcaria (MN)
Vertreter / Vertreter: Hans Kohler AG, CH-8022 Zürich

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. 05-088-6 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Rohrsysteme: Pressverbindungs-System aus Edelstahl, unlösbare Rohrverbindung
Stamm-Bezeichnung: inoxPRES®
Modelle/Typen: inoxPRES® GAS (Edelstahlrohr AISI 316L- 1.4404 nach EN 10088)
Nennweite: DN 15 – 54
Prüfgrundlage: DVGW G 5614 (2013)
Zertifizierungsgrundlage: Bericht, Nr. 120001932 (02/04) der MPA NRW, DE-Dortmund
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.05.2021**
Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen in Gebäuden
- höhere Thermische Beständigkeit (HTB) bis 1 bar
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis + 70°C

Für die Verpressung der Pressfitinge sind ausschliesslich die vom Hersteller bezeichneten Werkzeuge, Pressbacken, Systemrohre und Dichtungen anzuwenden, die vom Zertifikatsinhaber als komplettes System angeboten werden.

Das Pressverbinder-System darf nur von Anwendern eingesetzt werden, die in geeigneter Weise instruiert worden sind. Dabei ist die SVGW-Richtlinie G 1 zu berücksichtigen.

Das Pressverbindungs-System ist unverpresst undicht.

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kap. 6.6).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 19.02.2016